

表3-6 水質汚濁防止法に基づく上乗せ排水基準設定状況（令和3年3月31日現在）

項目	水質汚濁防止法に 基づく 一律基準	上										中										下									
		九頭竜川水城		左の川・井の口川水城		北川・南川水城		北川地先海域		九頭竜川地先海域		北湖湖水城		其川水城		越前・加賀海岸地先海域		敦賀湾海域		三方五湖水城		若狭湾東部海域									
		新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設	新設	既設								
1. 食料品製造業	160(120)	80(60)	70(50)	120(100)	100(80)	80(60)	120(100)	80(60)	120(100)	80(60)	120(100)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	80(60)	120(100)	80(60)	120(100)	40(30)	40(30)	80(60)	120(100)								
2. 繊維工業（染色整理業を含む）	〃	60(50)	50(40)	100(80)	85(70)	60(50)	100(80)	60(50)	100(80)	60(50)	100(80)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
B 3. 紙・パルプ・紙加工品製造業	〃	120(100)	100(85)	150(110)	130(100)	60(50)	100(80)	60(50)	100(80)	60(50)	100(80)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
O 7. 医薬品製造業	〃	80(60)	70(50)	150(120)	130(100)	80(60)	70(50)	80(60)	70(50)	80(60)	70(50)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
D 8. し尿処理施設	〃	50(40)	45(35)	80(60)	70(50)	50(40)	45(35)	50(40)	45(35)	50(40)	45(35)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
C 5. 浄水施設・中央卸売市場の施設又 は試験研究機関等の施設	〃	60(50)	50(40)	120(90)	100(75)	60(50)	50(40)	60(50)	50(40)	60(50)	50(40)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
O 6. 旅館業	〃	80(60)	—	—	—	80(60)	—	80(60)	—	80(60)	—	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
D 7. 非金属鉱業及び鉱物・土石粉砕等 処理業	〃	60(50)	50(40)	120(90)	100(75)	60(50)	50(40)	60(50)	50(40)	60(50)	50(40)	30(20)	30(20)	30(20)	40(30)	40(30)	50(40)	40(30)	50(40)	40(30)	40(30)	40(30)	50(40)								
1. 食料品製造業	200(150)	120(100)	150(120)	150(120)	150(120)	110(90)	150(120)	110(90)	150(120)	110(90)	150(120)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	110(90)	150(120)	110(90)	150(120)	40(30)	40(30)	110(90)	150(120)								
2. 繊維工業（染色整理業を含む）	〃	90(70)	120(100)	120(100)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)								
3. 紙・パルプ・紙加工品製造業	〃	120(100)	160(120)	160(120)	160(120)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)								
4. 化学工業	〃	90(70)	120(100)	120(100)	120(100)	60(50)	90(70)	60(50)	90(70)	60(50)	90(70)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)								
5. 浄水施設・中央卸売市場の施設又 は試験研究機関等の施設	〃	90(70)	120(100)	120(100)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)								
6. 旅館業	〃	120(100)	—	—	—	120(100)	—	120(100)	—	120(100)	—	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	120(100)	—	120(100)	—	40(30)	40(30)	120(100)	—								
7. 非金属鉱業及び鉱物・土石粉砕等 処理業	〃	150(120)	—	—	—	150(120)	—	150(120)	—	150(120)	—	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	150(120)	—	150(120)	—	40(30)	40(30)	150(120)	—								
8. し尿処理施設	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
9. 下水道終末処理施設	〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
10. その他	〃	90(70)	120(100)	120(100)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)	90(70)	120(100)	40(30)	40(30)	90(70)	120(100)								

(注) 1. 新設とはS53.8.1以降に設置されたものをいう。のり抜き施設、旅館業、中央卸売市場の施設又は試験研究機関等の施設に係る特定事業場（以下「追加特定事業場」という）以外でS48.1.1～S53.7.31に設置されたものは、排水量の多少にかかわらず排水量 3,000m³/日未満新設の欄の基準値が適用される。

2. 追加特定事業場の既設のものについては、S59.6.25から適用する。

3. 追加特定事業場以外の新設のものは、左の川・井の口川水城S49.4.1.、北川・南川水城、北川地先海域S49.10.1.、北湖湖水城、九頭竜川地先海域S51.6.24.、越前・加賀海岸地先海域S52.1.1.、三方五湖水城、若狭湾東部海域S53.1.1.以降に設置されたものをいう。

4. 基準値の（ ）内は日間平均、CODは海城および湖沼に排出される排水に根拠が適用される。

(資料：環境政策課)