

＜水質基準適用施設:廃棄物焼却炉に係る施設＞

測定:H22.4.1～H23.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	ダイソーケミックス株式会社福井工場	福井市石橋町31－118	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
2	財団法人 福井県産業廃棄物処理公社	福井市白方町46字臨海3	5	湿式集じん施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
3	スガイ化学工業株式会社福井工場	福井市石橋町29-75-1	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
4	福井市クリーンセンター	福井市寮町50－41	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
5	福井山田化学工業(株)	坂井市三国町米納津49字110－1	4	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
6	福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター	あわら市笹岡33字地係	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	H22.7.21	0.066	10	
7	レンゴー(株)金津事業所	あわら市自由ヶ丘1－8－10	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.4.5	0.027	10	
8	(有)丸岡アイシー	坂井市丸岡町上久米田24－1－3	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	排水水なし
9	坂井地区環境衛生センター	坂井市坂井町今井1-1	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.8.31	0.000060	10	
10	南越清掃組合第1清掃センター	越前市北府1丁目3－20	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	排水水なし
11	南越清掃組合第2清掃センター	越前市勾当原86－24	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	排水水なし
12	ウラセ(株)	鯖江市神中町2－7－40	3	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.11.9	0.0041	10	
13	KBセーレン(株)北陸合繊工場	鯖江市下河端町6-1-1	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	10	
14	JX金属敦賀リサイクル株式会社	敦賀市若泉町1	6	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.6.18	0.14	10	
15	高浜町清掃センター	高浜町水明1	3	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
16	関西電力株式会社高浜発電所	高浜町田ノ浦1	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.5.20	0.0074	10	
17	おおい町エコターミナル	おおい町本郷46－13	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
18	関西電力株式会社大飯発電所	おおい町大島1字吉見1－1	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.5.25	0.012	10	
					H23.2.16	0.72	10	
			1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H22.7.1	0.0056	10	

＜水質基準適用施設:アルミニウム合金製造炉＞

測定:H22.4.1～H23.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	古河スカイ(株)福井事業所	坂井市三国町黒目21－1	4	アルミニウム合金製造施設	—	—	—	下水道接続
2	敷島アルミニウム(株)福井工場	坂井市三国町米納津49－111－6	1	アルミニウム合金製造施設	—	—	—	下水道接続

＜水質基準適用施設:下水道終末処理場＞

測定:H22.4.1～H23.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	テクノポート福井浄化センター	坂井市三国町米納津49字100－4	1	下水道終末処理施設	H22.7.7	0.0	10	