

<水質基準適用施設:廃棄物焼却炉に係る施設>

測定:H24.4.1~H25.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	ダイソーケミックス株式会社福井工場	福井市石橋町31-118	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
2	財団法人 福井県産業廃棄物処理公社	福井市白方町46字臨海3	5	湿式集じん施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
3	スガイ化学工業株式会社福井工場	福井市石橋町29-75-1	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
4	福井市クリーンセンター	福井市寮町50-41	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
5	福井山田化学工業(株)	坂井市三国町米納津49字110-1	4	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	下水道接続
6	福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター	あわら市笹岡33字地係	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	H24.7.18	0	10	
7	レンゴー(株)金津事業所	あわら市自由ヶ丘1-8-10	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H24.4.5	0.0001	10	
8	(有)丸岡アイシー	坂井市丸岡町上久米田24-1-3	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	排水水なし
9	南越清掃組合第1清掃センター	越前市北府1丁目3-20	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
10	南越清掃組合第2清掃センター	越前市勾当原86-24	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
11	ウラセ(株)	鯖江市神中町2-7-40	3	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H24.11.7	0.00012	10	平成24年度中に廃止
12	JX金属敦賀リサイクル株式会社	敦賀市若泉町1	6	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H24.6.15	0.16	10	
13	高浜町清掃センター	高浜町水明1	3	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
14	おおい町エコターミナル	おおい町本郷46-13	1	灰の貯留施設 (廃棄物焼却炉)	—	—	—	循環式
15	関西電力株式会社大飯発電所	おおい町大島1字吉見1-1	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	H25.1.22	0.0018	10	
			1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	休止中	—	—	
16	KBサーレン(株)北陸合織工場	鯖江市下河端町6-1-1	2	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	休止中	—	—	
17	関西電力株式会社高浜発電所	高浜町田ノ浦1	1	廃ガス洗浄施設 (廃棄物焼却炉)	休止中	—	—	

<水質基準適用施設:アルミニウム合金製造炉>

測定:H24.4.1~H25.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	古河スカイ(株)福井事業所	坂井市三国町黒目21-1	4	アルミニウム合金製造施設	—	—	—	下水道接続
2	敷島アルミニウム(株)福井工場	坂井市三国町米納津49-111-6	1	アルミニウム合金製造施設	—	—	—	下水道接続

<水質基準適用施設:下水道終末処理場>

測定:H24.4.1~H25.3.31

番号	事業場名	事業場所在地	施設数	代表特定施設種類	排水水 (pg-TEQ/L)			備考
					試料採取日	排水濃度	基準	
1	テクノポート福井浄化センター	坂井市三国町米納津49字100-4	1	下水道終末処理施設	H24.7.12	0.000066	10	