

表 3－25 温排水の厚さ、表層最大到達距離および t℃以上の拡散面積（A t）

観測海域	年月日	温排水の厚さ (m)				放水口からの最大到達距離 (m)	拡散面積 A t (km ²)	判断の基準 水温 (°C)
		放水口からの距離 (m)						
		1,000	2,000	3,000	5,000			
立 石	2002. 5.23	1.2	0.7	0.4	1.2	6,625	A19.5 = 9.78 A20.0 = 3.84 A21.0 = 0.25	19.5
美 浜	2002. 7. 9	0.6	1.0	—	—	2,240	A25.5 = 3.44 A26.0 = 1.33 A27.0 = 0.49 A28.0 = 0.18 A29.0 = 0.03	25.5
大 飯	2002.10. 3	4.5	4.3	1.3	2.2	9,700	A25.0 = 22.81 A25.5 = 11.89 A26.0 = 6.62 A27.0 = 2.43 A28.0 = 1.05 A29.0 = 0.57 A30.0 = 0.25 A31.0 = 0.05	25.0
内 浦	2002.10. 4	7.6	4.3	2.1	3.5	6,300	A25.0 = 8.84 A26.0 = 4.90 A27.0 = 1.01 A28.0 = 0.16	25.0
浦 底	2003. 1.20	1.8	1.6	1.4	—	3,730	A12.5 = 2.44 A13.0 = 1.76 A14.0 = 0.33 A15.0 = 0.12 A16.0 = 0.04 A17.0 = 0.01	12.5

(資料：水産試験場)